



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
tel. sekr. (85) 655-22-11, fax. (85) 655-22-11, e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org

Siemiatycze, 16.08.2021r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Siemiatyczach  
HK.045.70.2021  
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
sekr. tel./fax 85 655 22 11, 85 656 04 36

Gminny Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Drohiczynie  
ul. Montera 7  
17-312 Drohiczyn

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Narojki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 3 ust.1, § 5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniach 08.06.2021r, 13.07.2021r. oraz 04.08.2021r. z wodociągu Narojki, w ramach kontroli wewnętrznej- Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j., ul. Ludwika Rydygiera 8/bud.20/137, 01-793 Warszawa, sprawozdanie z badań wody:

- nr 1155/447/2021 z dnia 16.06.2021r.,
- nr 1459/582/2021 z dnia 03.08.2021r.,
- nr 1594/645/2021 z dnia 11.08.2021r.

**stwierdza,**

że próbki wody w zakresie wykonywanych badań odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w związku z tym woda **jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

*Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.*

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Siemiatyczach  
*mgr Jolanta Hackiewicz*

Otrzymują:

1. Burmistrz Drohiczyna, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
2. Wójt Gminy Siemiatycze, ul. Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
3. BŻ w/m
4. a/a



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
tel. sekr. (85) 655-22-11, fax. (85) 655-22-11, e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org

Siemiatycze, 16.08.2021r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
HK.045.69.2021  
w Siemiatyczach  
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35  
sekr. tel./fax 85 655 22 11, 85 656 04 36

Gminny Zakład  
Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie  
ul. Moneterska 7  
17-312 Drohiczyn

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drohiczyn**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 3 ust.1, §5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniach 8.06.2021r. oraz 13.07.2021r. z wodociągu Drohiczyn, w ramach kontroli wewnętrznej- sprawozdanie z badań wody Laboratorium Badawcze INTERLABO Sp. j. , Ludwika Rydygiera 8/bud. 20/137, 01-793 Warszawa

- nr 1157.1/447/2021 z dnia 16.06.2021r.

- nr 1458/582/2021 z dnia 03.08.2021r.

**stwierdza,**

że próbki wody w zakresie wykonywanych badań odpowiadają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w związku z tym **jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

*Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.*

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Siemiatyczach  
*mgr Jadwiga Hackiewicz*

Otrzymują:

1. Burmistrz Drohiczyna, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
2. BŻ w/m
3. a/a