



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEMIATYCZACH

17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
tel. sekr. (85) 656-04-36, fax. (85) 656-04-36, e-mail: psse.siemiatycze@sanepid.gov.pl

Siemiatycze, 21.04.2023r.

HK.9020.78.2023
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 35
sekr. tel./fax 85 656 22 11, 85 656 04 36

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Drohiczyń
ul. Monterska 7
17-312 Drohiczyń

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu Drohiczyń**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach działając na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j.Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 3 ust.1, §5 pkt. 1 § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu wyników badań próbek wody, pobranych w dniach 12.04.2023r. z wodociągu Drohiczyń, w ramach kontroli wewnętrznej- Laboratorium Badawcze INTERLABO A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp.j., ul. Ludwika Rydygiera 8/bud.20/137, 01-793 Warszawa, sprawozdania z badań wody:

- nr 950/423/2023 z dnia 20.04.2023r.

stwierdza,

że próbka wody w zakresie wykonywanych badań odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w związku z tym woda

jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zwraca uwagę na podwyższony poziom wskaźnika barwy w jednej próbce wody. Parametr barwa ma zalecany zakres wartości w kranie konsumenta do 15,0 mg/l, ale może być kwestionowany w przypadku braku akceptacji przez konsumentów oraz w wypadku wskazania na nieprawidłowe zmiany. (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

Biorąc pod uwagę wyniki badań z kontroli wewnętrznej, uznano parametr barwa za stabilny.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego wodociągu.

Otrzymują:

1. Burmistrz Drohiczyń, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyń
2. BŻ w/m
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Siemiatyczach
mgr Jadwiga Hackiewicz